PLAN DE MAINTENANCE PREVENTIVE
Recueil des opérations

Secteur : TRAITEMENT DE MINERAIS
Atelier : FILTRATION

Unité de production : CIRCUIT EAU CHAUDE
Unité de maintenance : FOSSE DE REPULPAGE

	Niveau	Marche	Arrêt	Intervenants	Durée en H	Périodicité J	H	M	T	S	A	nA	N° Fiche maintenance	OBSERVATIONS (Notes Méthodes)
Contrôle de l'état des câbles, du capot de protection, des fixations, de l'étanchéité de presse-étoupe, de boîte à bornes et nettoyage de la carcasse et de la grille de ventilation de moto-pompe de rétention Fosse N° 2	2		X	1ELC	1,50					X	X		E003	
Vérification de l'absence de bruit, de vibration, d'odeur et d'échauffement anormaux de moto-pompe de rétention Fosse N° 2	1	X		1FAB	0,15			X					Tournée mensuelle	
Contrôle de l'état de plaque d'usure de la pompe de rétention Fosse N° 2	2		X	2MEC	1,00						X		M501	Grue Richer + 1 grutier Démontage / remontage

Rédacteur : Jean HENG Date : 29 / 11 / 1994 Mise à jour le : Indice : A Folio : 1 / 1